



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 393730
MALANG

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI

Jenis Air : Air Minum
Berasal dari : Sumur hasil proses filter Nazava
Pengambil Contoh Uji : Petugas Dinas Kesehatan
Tgl Diambil : 22 April 2014
Tgl Diterima : 22 April 2014
No. Lab : 70/A/Labkes/IV/2014

Parameter	Satuan	Metode	Batas Maksimum *)	Hasil Uji **)
Total Coliform (Total Bakteri Koliform)	MPN/ 100ml	Multiple Tube	0	< 1.8
Fecal Coliform (Echerichia Coli)	MPN/ 100ml	Multiple Tube	#	< 1.8

Keterangan :

*) Air Minum : PER MENKES RI NO. 492/ MENKES/PER/IV/2010

**) Hasil Uji < 1,8 = 0

: tidak disyaratkan


MPN : Most Probable Number

Kesimpulan : Memenuhi Syarat Air Minum

Malang, 23 April 2014
Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Seksi SL

Narno Santoso, ST. M.Mkes
NIP. 19611226 198703 1 004


Neni Indra Cahyowati, A.Mak
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas